



ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 419-К

від „ 10 ” лютого 2017р.

На підключення багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими
/найменування об'єкта, який проектується, підлягає реконструкції /
приміщеннями громадського призначення

до системи водовідведення міста

Кузнецовськ

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ :

1.Адреса об'єкта м. Кузнецовськ, м-н Перемоги

2.Найменування об'єкта багатоповерховий житловий будинок з вбудовано-прибудованими
приміщеннями громадського призначення

3.Вид будівництва / нове, реконструкція/ нове

4.Проектна організація / найменування, адреса, № телефону/
Кооператив «Архітектор», м. Хмельницький, вул. Староконстянтинівське шосе, 26/1
Любинецький В.Т., тел. 050-376-11-28

5.Нормативні строки проектування, будівництва, введення об'єкта

в експлуатацію 2018 рік

Технічні умови дійсні до „ 10 ” лютого 2019р.

Директор КМКП

Головний інженер КМКП



І.С.Семенов

О.І.Крушевський

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Показники стічних (зворотних) вод:	
а/ кількість	<u>36,0</u> м ³ /добу
максимальні скиди	<u>0,42</u> л/с
у тому числі:	
господарсько-побутових	<u>36,0</u> м ³ /добу
виробничих	<u>-</u> м ³ /добу
скидання стоків від об'єкта будівництва	<u>-</u> м ³ /добу
б/ фізико-хімічні властивості стоків і їх склад:	
зважені речовини	<u><409</u> мг/л
БСК повне	<u><342</u> мг/л
сульфіди	<u><1,0</u> мг/л
Zn =	<u><0,054</u> мг/л
Cr =	<u><0,005</u> мг/л
Ni =	<u><0</u> мг/л

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам БНіП 2.04.03 – 5, умовам «Правил приймання стічних вод у комунальну систему каналізації м. Кузнецовськ», «Правилам прийняття виробничих стічних вод у каналізацію населених пунктів», «Правилам користування водопроводом і каналізацією» та ін.

- Місцем підключення каналізаційної мережі є каналізаційний колодезь № 1403, діаметр трубопроводу Ду-150 мм
- Особливі умови: створити додаткові каналізаційні колодезі,
/необхідність обладнання колодезя решіткою, жиру уловлювачами, вимірювачами витрат,
на каналізаційному випуску стічних вод до міської мережі водовідведення
пробовідбірниками, єдиного або роздільного випусків промислових і побутових стоків та ін. на території підприємства,
встановити запірний пристрій
обладнання контрольних колодезів, встановлення запірних пристроїв на системі каналізації/
- Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у систему водовідведення м. Кузнецовська не приймаються.
- Технічні умови є основою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення об'єкта будівництва до системи водовідведення м. Кузнецовська.
- Проектні рішення, які приймаються, і проект приєднання до каналізаційної мережі у повному обсязі підлягають обов'язковому узгодженню з водопостачальною організацією КМКП до початку робіт.

Директор КМКП

Головний інженер КМКП



І.С.Семенюк

О.І.Крушевський