

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua  
р/п 2600030998102 код ЄДРПОУ: 03327664 в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

№14536 від 27.08.2019

ТОВ "ВЕЛЄС-ІНВЕСТ"

Дійсні два роки

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 14536**

на водопостачання об'єкта

1. Адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Новосілки, вул. Лісна, 1а

2. Назва: "Житловий квартал з неповним комплексом установ та підприємств обслуговування місцевого значення"

3. Кількість води 739,86 (в т.ч. 1-ша черга - 369,96; 2-га черга - 369,9) м<sup>3</sup>/добу, 15,8 л/сек, додатково м<sup>3</sup>/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби 722,35 (в т.ч. на вбуд.прим. - 20,77: в т.ч. офіси - 1,03; консьєржі - 0,16; групи короткотривалого перебування дітей дошкільного віку - 19,58) (1-ша черга - 361,19 (в т.ч. на вбуд.прим. - 10,4: офіси - 0,53; приміщення консьєржів - 0,08; групи короткотривалого перебування дітей дошкільного віку - 9,79); 2-га черга - 361,16 (в т.ч. на вбуд.прим. - 10,37: офіси - 0,5; приміщення консьєржів - 0,08; на будовані приміщення груп короткотривалого перебування дітей дошкільного віку - 9,79) м<sup>3</sup>/добу, на виробничі потреби м<sup>3</sup>/добу, на полив 17,51 (в т.ч. 1-ша черга - 8,77; 2-га черга - 8,74 м<sup>3</sup>/добу.

4. На пожежогасіння: внутрішнє 5,8 л/сек., зовнішнє 25,0 л/сек., автоматичне л/сек.

5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпеченено: з водопровідних мереж відповідно до розрахункової схеми, яку Вам необхідно замовити в профільній організації при наявності сертифіката для виконання такого виду робіт.

6. Тиск в місці підключення відповідно до розрахункової схеми атм.

7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.

8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключеню до міської водопровідної мережі.

9. Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку (частини 2 статті 3 розділу 2 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»).

10. При розробці проектної документації на водопостачання та водовідведення в частині улаштування обліку рекомендуємо керуватись:

- Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;
- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
- Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
- Методологічними вимогами розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.

11. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

12. Проект водопостачання виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-74.2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи водопостачання.

13. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

14. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ,,АК“Київводоканал”.

15. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ,,АК“Київводоканал” додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

16. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ,,АК“Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ,,АК“Київводоканал”.

17. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ,,АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

18. Гарантійний строк на обладнання, що встановлюється на мережах та спорудах водопостачання, не може бути менший від гарантійного строку, вказаного у технічному паспорті заводу-виробника.

**Дні прийому:** вівторок та четвер з 8-00 до 12-00



серія № 012528

Голова правління-генеральний директор

Д.Новицький

Заступник генерального директора  
з технічних питань та перспективного  
розвитку

С.Крушановський

Заступник генерального директора –  
директор Департаменту експлуатації  
водопровідного господарства

В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та  
розділення проектної документації

О.Непочатов

Провідний інженер Управління видачі ТУ  
та розділення проектної документації

В.Рафальська