ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька,1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 2600030998102 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

№13225 від 08.02.2018 Дійсні два роки	**Коч Ібрахім Етхем**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 13225
на водопостачання об'єкта

1. Адреса: **вул. Козацька, 55-Й**

2. Назва: **"Будівництво індивідуального житлового будинку (садибного типу)"**

3. Кількість води **20,83** м3/добу, **0,73** л/сек, додатково м3/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **5,23** м3/добу, на виробничі потреби **(поповнення басейну) - 12,0** м3/добу, на полив **3,6** м3/добу.

4. На пожежогасіння: внутрішнє л/сек., зовнішнє **15,0** л/сек., автоматичне л/сек.

5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: **з водопровідної мережі по пров.Бурмістенка при умові її перекладання з Д=50мм на Д=100мм від місця підключення до водопровідної мережі по вул. Деміївській з переключенням існуючих абонентів до новозбудованої мережі.**

Для забезпечення витрат води на зовнішнє пожежогасіння влаштувати пожежний гідрант в районі розміщення Вашого будинку.

На вводі в будинок, перед вузлом обліку спожитої води, влаштувати регулятор тиску води.

6. Тиск в місці підключення **від 4,0 до 7,5 атм.**

7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.

8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.

9. Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).

Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку (частини 2 статті 3 розділу 2 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»).

10. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людини».

11. Проект водопостачання рекомендуємо виконати згідно з вимогами:
- Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;

- ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» з урахуванням діючої системи водопостачання;

- Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;

- Методологічних вимог розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.

12. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

13. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ„АК"Київводоканал".

14. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ„АК"Київводоканал" додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

15. Проектну документацію на стадії "Р", або "РД" в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ„АК"Київводоканал" за адресою: вул. Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ„АК"Київводоканал".

16. **ПрАТ "АК "Київводоканал" попереджує,** що в разі самовільного підключення до водопровідних, або каналізаційних мереж споживачу виставляється штрафна санкція з розрахунку витрат води за пропускною здатністю труби при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек., та дією її повним перерізом протягом 24 годин на добу. Розрахунок здійснюється за останній поточний місяць.

Підстава: пп.3.2, 3.3, 3.4 Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства житлово-комунального господарства України від 27.6.2008 № 190.

17. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ„АК"Київводоканал" та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

Дні прийому: **вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.**

серія ТУ № 009111

Заступник генерального директора з технічних питань та перспективного розвитку — **В.Бінд**

Заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації водопровідного господарства — **В.Дараган**

Директор Розрахункового департаменту — **В.Люлін**

Начальник Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації — **О.Непочатов**

Провідний інженер Управління видачі ТУ та розгляду проектної документації — **В.Рафальська**