

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м. Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 2600930998101 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

ТОВ "БРЕНД СТАР"

№ 11988 від 01.09.2016

Дійсні два роки

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 11988
на каналізування об'єкта

1. Адреса: **вул. Кирилівська, (Фрунзе) 37, 37 (літера "А")**
2. Назва: **"Будівництво громадсько-житлового комплексу"**
3. Стічні води в кількості **99,25 (в т.ч. від вбудованих приміщень - 4,38) м³/добу, 5,76 л/сек.**, в т.ч. додатково м³/добу, (в т.ч. господарчо-побутових **99,25 (в т.ч. від вбудованих приміщень - 4,38) м³/добу**; виробничих – м³/добу) від даного об'єкту можливо підключити: до каналізаційної мережі по вул.Кирилівській (Фрунзе) при умові перекладання ділянки цієї мережі зі збільшення діаметра від місця підключення до існуючої каналізаційної мережі **Д=500мм** по вул.Оленівській з переключенням існуючих абонентів до новозбудованої мережі.
4. Дозвіл на каналізування об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації каналізаційного господарства.
5. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської каналізаційної мережі.
6. При наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на скид їх до міської каналізації в Управлінні екологічного нагляду ПАТ „АК “Київводоканал”.
7. Стічні води підприємств перед скиданням в міську каналізацію повинні за своїм складом відповідати вимогам “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.
8. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування, харчової промисловості та інше) відповідно до п.2.4 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.
9. Перед скидом стічних вод у міську каналізацію встановити контрольний колодязь відповідно до п.6.1.1 “Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м. Києва”*.
10. Проект каналізування виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи каналізування.

