

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ  
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua  
р/р 2600030998102 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

№13000 від 01.11.2017	ТОВ "АСА-ПЛЮС"
Дійсні два роки	

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 13000**  
на водопостачання об'єкта

1. Адреса: вул. Яблунева, 20(мкрн Жулини)
  2. Назва: "Будівництво зблокованих житлових будинків"
  3. Кількість води **12,34** м<sup>3</sup>/добу, **0,74** л/сек, додатково м<sup>3</sup>/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **11,52** м<sup>3</sup>/добу, на виробничі потреби м<sup>3</sup>/добу, на полив **0,82** м<sup>3</sup>/добу.
  4. На пожежогащення: внутрішнє л/сек., зовнішнє **15,0** л/сек., автоматичне л/сек.
  5. Водопостачання та пожежогащення об'єкта може бути забезпечено: з водопровідної мережі Д=100мм по вул. Яблуневій при умові письмової згоди власника.  
На ввіді в будинок влаштувати регулятор тиску води.  
Виконати заміну засувки Д=200мм на водопровідній мережі на розі вулиць Горького та Котляревського.
  6. Тиск в місці підключення від **3,0** до **6,0** атм.
  7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті експлуатації водопровідного господарства.
  8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.
  9. Підключення та відпуск води споживачу ПрАТ «АК «Київводоканал» дозволяє за умови укладання договору з Розрахунковим департаментом ПрАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).
- Забороняється приєднання житлових і нежитлових будівель до зовнішніх інженерних мереж без оснащення таких будівель вузлами комерційного обліку (частини 2 статті 3 розділу 2 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»).
10. При розробці проектної документації на водопостачання та водовідведення в частині улаштування обліку рекомендуємо керуватись:
    - Законом України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»;
    - ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація»;
    - Технічним регламентом засобів вимірювальної техніки, технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки;
    - Методологічними вимогами розгляду проектної документації на водопровідні та каналізаційні мережі, споруди і вузли обліку води.



11. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

12. Проект водопостачання виконати згідно з вимогами ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зоннісні мережі та споруди. Основні положення проектування» з урахуванням діючої системи водопостачання.

13. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

14. При зміні даних опитувального листа замовник повідомляє ПрАТ „АК“Київводоканал”.

15. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПрАТ „АК“Київводоканал” додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

16. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПрАТ „АК“Київводоканал” за адресою: вул. Лейбшицька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПрАТ „АК“Київводоканал”.

17. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПрАТ „АК“Київводоканал” та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

*Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.*

Заступник генерального директора  
з технічних питань та перспективного  
розвитку

В.Бінц

Заступник генерального директора –  
директор Департаменту експлуатації  
водопровідного господарства

В.Дараган

Директор Розрахункового департаменту

В.Люлін

Начальник Управління видачі ТУ та  
розгляду проектної документації

О.Непочатов

Заступник начальника Управління видачі ТУ  
та розгляду проектної документації

В.Баранік

