

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КІЇВЕНЕРГО"
Центр присіднань**

пл. Івана Франка, 5, м. Київ, Україна, 01001, тел. 207-60-75, 207-60-76, тел. Довідки 207-60-66, факс 207-60-60
E-mail: kanc@kievenetgo.com.ua, kanc1@kievenetgo.com.ua

25.10.2017 р. № 019 / ЦП/1 /С2-617-17/86070

ТОВ "АСА-ПЛЮС"

Директору

Гаріпову А.І.

02068, м. Київ, просп. Григоренка

Петра, 3-А, кв. 209

**Додаток 1 до Договору про присіднання
Технічні умови № С2-617-17**

на стандартне присіднання об'єкта до електричних мереж

1. Функціональне призначення об'єкта зблокований житловий будинок
2. Адреса об'єкта вул. Яблунєва (Жуляни), 20 (кад. №8000000000;72:577:0019)
3. Термін початку будівництва 2017 рік
Термін (прогнозований) введення в експлуатацію 31.12.2018
4. Існуюче навантаження (згідно договору на користування (постачання) I - 0,00 кВт; II - 0,00 кВт;
III - 0,00 кВт
5. Максимальне розрахункове навантаження (з урахуванням існуючого) 50 кВт
Встановлена потужність електронагрівальних установок:
стаціонарних електричних плит - 0,00 кВт,
електроопалення - 0,00 кВт, гарячого водопостачання - 0,00 кВт.
6. Категорія електроустановок: I - кВт; II - кВт; III – 50 кВт
7. Місце (точка) забезпечення потужності розподільчі мережі 0,4кВ ТП5275
8. Точка присіднання на відхідних клеммах розрахункового засобу обліку (відно-обліковий щит)
9. Рівень напруги в точці присіднання 0,38 кВ
10. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці присіднання електроустановки.
11. Джерело електропостачання:
ПС: Теремки 110/35/10
ТП/РП: 5275
12. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати наступні вимоги:
12.1. До технічного узгодження електроустановок Замовника та електронерадвальної організації:
12.1.1. Обладнати розподільчий щит об'єкта, живлення якого виконати по трифазному вводу від відно-облікового щита, що обладнується Власником мереж на опорі №9 по вул. Яблунєвій (Жуляни).
12.1.2. Передбачити влаштування контуру повторного заземлення нульового проводу ($R < 10$ Ом).
12.2. До ізоляції пристроїв захисного відключення, засобів стабілізації захисту від перенапруги:
вирішити проектом
13. Додаткові вимоги та умови.
13.1. Необхідність розроблення проектної документації на влаштування електроустановок Замовника визначити в порядку, встановленому законодавством у

сфері містобудування у відповідності до п. 3.1.2. Договору.

13.2. Технічні умови є вихідними даними для проектування тільки за умови чинного Договору про приспівання електроустановок до електричних мереж підписаного сторонами у встановленому порядку.

Електропередавальна організація:

Начальник відділу з приспівань до електричних мереж Центру приспівань ПАТ «КІЇВЕНЕРГО»



І.Г. Толнго

Замовник:

Директор ТОВ "АСА-ПЛЮС"



А.І. Гарінов

Трибрат