



"ЛВВІВГАЗ"

10.12.2012р 33-455

В.о. Начальника управління капітального будівництва
Львівської обласної державної адміністрації п.Політило М.І.

Киселів

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 33/455

На Ваш лист від 30.11.2012 р. повідомляємо, що газифікація об'єкту «Будівництво житлового будинку для черговиків Державної податкової адміністрації у Львівській області, Львівської обласної спілки безквартирних офіцерів і прапорщиків запасу збройних сил України, військової частини К-1410 по вул.Величковського,64 в м.Львові» з поквартирним влаштуванням котлів та ПГ-4 з сумарною витратою газу 230 м³/год, можлива від газопроводу низького тиску Ду-200 мм, прокладеного між будинками по вул.Величковського №50-№50/1, при умові: встановлення огорожі і фарбування засувки №260 по вул.Шевченка,313 в м.Львові; проведення капітального ремонту установки катодного захисту газопроводів від корозії інв.№30122 за адресою м.Львів вул.Симоненка.

- Наказ Львівської міської ради за №193 від 28.11.2012 р.

Тиск газу в точці підключення - 180 мм.вод.ст.

Глибина залягання газопроводу - 1,0 м

Проектувати згідно з діючими ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» і «Правилами безпеки систем газопостачання України», ДСТУ Б А.2.4-25:2008, ДСТУ Б А.2.4-26:2008 та іншими нормативними документами.

Проектом передбачити: поквартирне встановлення вузлів обліку газу та систем попередження вибуху газу на об'єктах; при встановленні газового обладнання з низькотемпературним відводом продуктів згорання в димохід, облаштувати димохід захисною металевю вставкою, рукавом або провести його гільзування; встановлення в вікнах кухонь, обладнаних склопакетами без квартирок із герметичним притулом, віконних провітрювачів.

До подання на погодження в ПАТ «Львівгаз» проектну документацію погодити з службами, що експлуатують підземні інженерні мережі та УЕГГ м.Львова.

Знадані послуги замовнику перерахувати ПАТ «Львівгаз»:

- за видачу технічних умов - згідно розрахунку

- за погодження проекту _____

Головний інженер ПАТ «Львівгаз»

Киселів

Р.Г.Чайковський