

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова товариства ОК «ТКЦМ «Софіївка»

Олійник С.В.

«01» 10 2015 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 35/2015

від «01» 10 2015 р.

на підключення проектуємого об'єкту:

Багатоповерхова житлова забудова

(найменування об'єкту)

до мереж водопостачання та водовідведення ОК «ТКЦМ «Софіївка»,
с.Софіївська Борщагівка

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Адреса об'єкту: с. Софіївська Борщагівка вул.: Петрівська, 1.
2. Найменування об'єкту: ТОВ «Барселона Ю Ей»
3. Вид будівництва (нове, реконструювання) нове.
4. Проектна організація – за тендером.
5. Нормативні строки проектування, будівництва 2015-2016р.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Використання води 73,57 м³/добу, максимальний витік 60 л/сек.,
в т.ч. – зовнішнє пожежогасіння – 20 л/сек.;
– внутрішнє пожежогасіння – 2,5 л/сек.

Вода подається рівномірно (періодично)
на протязі 24 годин на добу.

2. Вода, яка подається з мереж відповідає ГОСТ 2874-82

Ввод № 1

1. Місце підключення до водопровідної мережі ОК «ТКЦМ «Софіївка» у
відповідності до технічних умов 10485 від 10.11.14р.

Подача води під указаним тиском гарантується цілодобово.

(цілодобово або періодично)

2. Мережа кільцева. На проектуємій ділянці мережі

(кільцева, тупикова)

Змонтувати: об'єкти визначені згідно проекту

Рекомендуємо матеріал труб ПЕ, ПВХ, глибина закладання 1,5 м.

(по досвіду експлуатації або СНиП 2.04.02.84).

3. Водомірний вузол обладнати: лічильником на вході в будинок.

