

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
«КИЇВВОДОКАНАЛ»**

01015, м.Київ-15, вул. Лейпцизька, 1а, тел.(044) 226-30-38, факс (044) 254-32-61, www.vodokanal.kiev.ua
р/р 2600930998101 код ЄДРПОУ: 03327664 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», МФО 305749

ПП "Інтерсервіс-2009"

№ 12101 від 31.10.2016

Дійсні два роки

**ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 12101
на водопостачання об'єкта**

1. Адреса: **вул. Златоустівська, 24-А**
2. Назва: **"Будівництво офісно-житлового будинку"**
3. Кількість води **11,52 (в т.ч.на вбуд.прим. - 0,53) м³/добу 1,51 л/сек,**
додатково м³/добу, в т.ч.: на господарчо-побутові потреби **11,4 м³/добу,** на
виробничі потреби м³/добу, на полив **0,12 м³/добу.**
4. На пожежогасіння: внутрішнє л/сек., зовнішнє **15,0 л/сек.,** автоматичне
порошкове л/сек.
5. Водопостачання та пожежогасіння об'єкта може бути забезпечено: з
водопровідної мережі **Д=300мм по вул.Златоустівській при умові заміни**
засувки Д=100мм (1 шт.), Д=300мм (1 шт.) та влаштування пожежного
гідранту в камері на вказаній мережі (біля Вашого об'єкта).
На вводі на об'єкт влаштувати регулятор тиску води.
6. Тиск в місці підключення від **4,0 до 10,0 атм.**
7. Дозвіл на водопостачання об'єкту на час будівництва отримати в Департаменті
експлуатації водопровідного господарства.
8. Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на проведення
робіт по підключенню до міської водопровідної мережі.
9. Підключення на відпуск води споживачу ПАТ „АК “Київводоканал” дозволяє
тільки після установки водолічильника та укладання договору з Розрахунковим
департаментом ПАТ «АК «Київводоканал» (вул. Електротехнічна, 16).
10. Розміщення вузлів обліку спожитої холодної та гарячої води в житлових
будинках виконувати згідно з вимогами ДБН В.2.5 -64: 2012 п.10.8 «Внутрішній
водопровід та каналізація, частина 1. Проектування, частина 2. Будівництво».

До квартирної обліку

- ## До будинкового обліку

- Протокол та інтерфейс передачі даних показів приладів обліку води та тиску необхідно погодити з департаментом інформаційного забезпечення та зв'язку Товариства (+38 044 254 53 14).

11. Безпечність та якість питної води для забезпечення побутових та господарських потреб об'єкта, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води відповідає ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

13. При необхідності, проектом передбачити установку насосів підвищення тиску в системах водопроводів холодної та гарячої води.

15. Обсяг водопостачання об'єкта, що визначений в даних технічних умовах є граничним. У разі перевищення цього обсягу згідно п.3.8 «Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190, Вам необхідно отримати у ПАТ «АК «Київводоканал» додаткові технічні умови на обсяг водопостачання, що перевищує вказаний у даних технічних умовах.

16. Проектну документацію на стадії “Р”, або “РД” в 2-х примірниках, один з яких оригінал (калька), представити на розгляд до ПАТ „АК “Київводоканал” за адресою: вул. Лейпцизька,1-А. Оригінал після розгляду повертається замовнику, копія залишається на зберіганні у ПАТ «АК «Київводоканал».

До ТУ-12101-в
від 31.10.2016

17. Під час влаштування колодязів та/або камер, встановлювати люки оглядових колодязів з високоміцного чавуну з кулястим графітом, з кришками із логотипом ПАТ «АК «Київводоканал» та відповідними запірними пристроями згідно з пунктами 4.2 та 4.5 ДСТУ Б.В.2.5.-26: 2005 (ГОСТ 3634-99) «Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів».

Дні прийому: вівторок та четвер з 8-00 до 12-00.

Заступник генерального директора з технічних
питань та перспективного розвитку

Заступник генерального директора –
директор Департаменту експлуатації
водопровідного господарства

Директор Розрахункового департаменту

Начальник Управління видачі ТУ та
розгляду проектної документації

Провідний інженер Управління видачі ТУ
та розгляду проектної документації



В.Бінд

В.Дараган

В.Люлін

О.Непочатов

О.Пунда

ПАТ «АК «Київводоканал»



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

вул.Леонтовича,6 ,м.Київ,01030,тел.(044) 202-63-13, факс 202-63-33, Call-центр (044)15-51
E-mail:dti@kievcity.gov.ua Код ЄДРПОУ 37405284

22.05.2017 № 053-5/00

Замовник: **ТОВ"УКРІНВЕСТБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ"**

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

На підключення до мережі дощової каналізації
та влаштування автопід'їзду

1. Найменування забудови: **"Будівництво офісно-житлового будинку на вул. Златоустівській, 24-А в Шевченківському р-ні м. Києва"**
2. Адреса: **вул. Золотоустівська, 24-А (Златоустівська 24-А)район: Шевченківський**
3. Проектом передбачити:
 - 3.1. Під'їзну дорогу (під'їзд): по проекту із влаштуванням покриття із **асфальтобетону**.
 - 3.2. Водовідвід з території забудови виконати закритою системою з підключенням до існуючої міської дощової каналізації Д=500 мм по вул. Золотоустівській, місце підключення визначити проектом.
 - 3.3. Розміщення будівель і споруд, а також входних груп за межами червоних ліній вул. Золотоустівській.
 - 3.4. Благоустрій території прилеглої до забудови.
4. Проект погодити з: **КК «Київавтодор»**.
5. Технічні умови дають право на розробку проекту і не дають права на виконання робіт.
6. Строк дії технічних умов – 2 роки.

В.о. директора

І. Шпильовий