

ПОГОДЖЕНО

Вишнева міська рада



КП "Вишнівськводоканал"

"ЗАТВЕРДЖУЮ"



Соїч В.В.
2015 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ

від 25 05 2015 р.

на підключення

Житловий комплекс «Петрівський квартал» (наименування об'єкту)

до комунальних мереж каналізації
міста Вишнєве, Київської області

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Адреса об'єкту : с.Петрівське, Київо-Святошинського р-ну
2. Найменування об'єкту :ТОВ «Петрівський квартал»
3. Вид будівництва (нове ,реконструювання):нове
4. Проектна організація -ТОВ «БІГ ПРОДЖЕКТ» тел.. 067-409 44 10
5. Нормативні строки проектування.. будівництва 2015р.
6. Найменування підрядної організації _____

УМОВИ КАНАЛІЗУВАННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічної води, яка приймається
 - a) середньодобовий витік стоків 2500,00 м³/добу.:
 - б) максимальний витік стоків л/с;
 - в) коефіцієнт нерівномірності
 - г) БПК повн. від мг/л до мг/л;

Солі важких металів в міську каналізацію не приймаються.

2. Стічні води повинні відповідати вимогам СНиП.2.04.03-85, Умовам приймання виробничих стічних вод в каналізацію міста Вишнєве

Правилам приймання стічних вод абонентів у систему каналізації м.Вишнєве (при наявності виробничих стічних вод необхідно після здачі об'єкту в експлуатацію отримати дозвіл на їх скид до міської каналізації міста Вишнєве.

Правилам користування водопроводом і каналізацією міста.

3. Для забезпечення вимог п.п.1.2 необхідно провести слідуючі будівельно-монтажні роботи і організаційно-технічні заходи на площаці підприємства.

а) Перед скидом стічних вод у міську каналізацію на каналізаційних випусках встановити уловлювачі жиру (для об'єктів громадського харчування та



КОПІЯ

УКРАЇНА

МІСТО ВИШНЕВЕ

КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 22.05.2015 № 26/8

Про погодження технічних умов на
підключення до комунальних мереж
каналізації об'єкту будівництва
ТОВ «Петрівський квартал»

Розглянувши проект технічних умов на підключення об'єкту будівництва ТОВ «Петрівський квартал» до комунальних мереж каналізації, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконкомом міської ради, -

ВИРИШИВ:

1. Погодити проект технічних умов на підключення об'єкту будівництва ТОВ «Петрівський квартал» до комунальних мереж каналізації КП «Вишнівськводоканал».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови згідно із розподілом службових обов'язків.

Міський голова

Л.В. Діков



З пригнізлом вірно:
Керуюча спрэбамі
виконкому

Готував: Волков О.С.

Погоджено: Варшавець Л.Я.