



Київобленерго

Форма ТУ КОЕ

НС- 005618 \*

Додаток №1

до договору про приєднання до електричних мереж №К-00-17-0 від .2017 р. Відділ видачі технічних умов ПАТ "Київобленерго" Адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1А тел. (044) 494-43-20 на запит №1761 від 16.03.2017 року

Дата підготовки 30.03.2017р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № К-00-17-0158

приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж електроустановок

Багатоквартирні житлові будинки з вбудованими нежитловими приміщеннями, Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОКРОВСЬКИЙ ДВІР»

1. Місце знаходження об'єкта замовника Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул. Покровська, кад. №3222457400:01:003:5020

Функціональне призначення об'єкта житло

Прогнозований рік введення об'єкта в експлуатацію 2017 р.

2. Існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно договору про постачання (користування) електричної енергії - кВт:

I категорії - кВт.

II категорія - кВт.

III категорія - кВт.

3. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 410 кВт:

I категорії - кВт.

II категорія 410 кВт.

III категорія - кВт.

Встановлена потужність електронагрівальних установок:

- електроопалення - кВт

- електроплити - кВт

- гаряче водопостачання - кВт

Графік введення потужностей по рокам

Рік введення потужності	Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності, кВт	Категорія надійності електропостачання		
		I	II	III
2018	410	-	410	-

4. Джерело електропостачання :

Основне живлення: ПС 110/10кВ Чабани, ЛЕП-10 кВ Л-ТП-2045-І, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2040

Резервне живлення: ПС 110/10кВ Чабани, ЛЕП-10 кВ Л-ТП-2045-ІІ, РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №2040

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

(опори, коміртки)

5. Точка забезпечення потужності : РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Чабани

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

(опори, коміртки)

6. Точка приєднання: ввідні клема автоматичних вимикачів у ВРП-0,4 кВ об'єкті

(диспетчерська назва лінії електропередачі, підстанції)

(опори, коміртки)

Напряга приєднання: 0,4 кВ (трифазна схема);

7. Розрахункове значення струму короткого замикання в точці приєднання електроустановки замовника або вихідні дані для його розрахунку: визначити проектом.

8. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки.



Форма ТУ КОЕ

Зм- 001629 \*

Додаток №2

до договору про приєднання до електричних мереж  
№К-00-17-0158 від 04.04.2017 р.  
Відділ видачі технічних умов ПрАТ «Київобленерго»  
Адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, 1А  
тел. (044) 494-43-20  
на запит №6202 від 15.09.2017 року  
Замовник: ТОВ «ПОКРОВСЬКИЙ ДВІР»

Дата підготовки 20. 09.2017р.

### ЗМІНИ №1

ДО ТЕХНІЧНИХ УМОВ №К-00-17-0158 від "30" березня 2017р.

на приєднання струмоприймачів багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями розрахунковою потужністю 410 кВт, II категорії з надійності електропостачання

1. Пункт 1 викласти в наступній редакції:

1. Місце знаходження об'єкта замовника: *Киево-Святошинський район, смт. Чабани, вул.Покровська, кад.№3222457400:01:003:5235*

2. Решту пунктів технічних умов залишити без зміна та доповнень.

Виконавець Інженер ВВТУ  
тел.459-07-43

Губень В.П.

Електропередавальна організація

ПрАТ «Київобленерго»  
08132, Київська обл.,  
Киево-Святошинський район,  
м. Вишневе, вул. Київська, 2-Б,  
р/р 26004010517307  
в ПАТ «Альфа-Банк»  
МФО 300379

Код ЄДРПОУ 23243188  
Свідоцтво № 200125665  
ПН № 232431810368  
тел.: (044) 494-43-20

Директор технічний

Гетманов В.А.  
"10" 09 2017 р.  
М.П.

Замовник:

ТОВ «ПОКРОВСЬКИЙ ДВІР»  
08162, Киево-Святошинський р-он,  
смт.Чабани, вул.Юності,3  
ідентифікаційний код 405135210137

Директор

Литвин В.П.  
"22" 09 2017 р.  
М.П.



Дата підготовки 29. 09.2017р.

## ЗМІНИ №2

ДО ТЕХНІЧНИХ УМОВ №К-00-17-0158 від "30" березня 2017р.  
із ЗМІНАМИ №1 від 20.09.2017р.

на приєднання струмоприймачів *багатоквартирних житлових будинків з вбудованими нежитловими приміщеннями* розрахунковою потужністю **410 кВт, II категорії з надійності електропостачання** розташованих за адресою: *Києво-Святошинський район, смт. Чабани, вул.Покровська, кад.№3222457400:01:003:5235*

1. Пункт 1.1. Розділу II технічних умов викласти в наступній редакції:

1.1.Вимоги до електромереж основного та резервного живлення:

*На різних секціях шин в РУ-0,4 кВ ЗТП-10/0,4 кВ №2040 встановити додатково комірки 0,4 кВ. Комплектацію комірок визначити проектом з прив'язкою до існуючого обладнання.*

*Можливість використання існуючих комірок 0,4 кВ та обсяги їх реконструкції визначити проектом. Побудувати необхідну кількість КЛ-0,4 кВ з різних секцій шин 0,4 кВ ЗТП-10/0,4 кВ №2040 до ВРП-0,4 кВ об'єктів.*

*Проектом передбачити живлення побутового та юридичного навантажень окремими КЛ-0,4 кВ з різних секцій шин 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №2040 з окремим ВРП-0,4 кВ.*

*Технічні параметри КЛ-0,4 кВ визначити проектом.*

*В разі встановлення окремих ВРП-0,4 кВ для юридичних та побутових споживачів проектом передбачити відповідну схему живлення по 0,4 кВ.*

*Проектом виконати перевірочні розрахунки завантаження силових трансформаторів в ТП-10/0,4 кВ №2040. При необхідності виконати реконструкцію ТП-10/0,4 кВ №2040, пов'язану з заміною трансформаторів на трансформатори необхідної потужності. Обсяги реконструкції визначити проектом.*

*Проектом перевірити пропускну спроможність та відповідність падіння напруги ЛЕП-10 кВ Л-ТП-2045-I та ЛЕП-10 кВ Л-ТП-2045-II вимогам нормативних документів з урахуванням приєднання додаткового навантаження.*

*В разі необхідності передбачити реконструкцію ЛЕП-10 кВ Л-ТП-2045-I та ЛЕП-10 кВ Л-ТП-2045-II. Обсяги реконструкції в мережах ПрАТ "Київобленерго" визначити проектом.*

2. Пункт 1.2. Розділу II технічних умов викласти в наступній редакції:

1.2.Вимоги до релейного захисту і автоматики,компенсації струмів однофазного замикання в мережах з ізольованою нейтраллю, тощо: *Виконати розрахунок уставок релейного захисту ЛЕП-10 кВ Л-ТП-2045-I та ЛЕП-10 кВ Л-ТП-2045-II. По результатах розрахунків, при необхідності, проектом передбачити реконструкцію та наладку релейного захисту.*

3. Пункт 1.3. Розділу II технічних умов викласти в наступній редакції:

1.3.Вимоги до телемеханіки та зв'язку: *не вимагається*

4. Пункт 1.4. Розділу II технічних умов викласти в наступній редакції:

1.4. Вимоги до ізоляції, захисту від перенапруги: *не вимагається*

4. Пункт 1.6.1. Розділу II технічних умов викласти в наступній редакції:

Решту пунктів технічних умов залишити без змін та доповнень.

Виконавець Інженер ВВТУ  
тел.459-07-43

Губень В.П.

**Електропередавальна організація:**

**ПрАТ «Київобленерго»**  
08132, Київська обл.,  
Києво-Святошинський район,  
м. Вишневе, вул. Київська, 2-Б,  
р/р 26004010517307  
в ПАТ «Альфа-Банк»  
МФО 300379  
Код ЄДРПОУ 23243188  
Свідоцтво № 200125665  
ПІН № 232431810368  
тел.: (044) 494-43-20

**Директор технічний**

Гетманов В.А.

"28"  
М.П.

2017 р.

**Замовник:**

**ТОВ «ПОКРОВСЬКИЙ ДВІР»**  
08162, Києво-Святошинський р-он,  
смт. Чабани, вул. Юності, 3  
ідентифікаційний код 405135210137

**Директор**

Литвин В.П.

"22"  
М.П.

2017 р.

pokrovskydvir.com.ua

