

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧАБАНІВСЬКА КЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ»
ЧАБАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Начальник КП «Керуюча компанія Чабани»

Ситник І.С.

2017 р.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 49

Від «20» 01 2017 року.

на підключення проектуемого (який підлягає реконструкції)

Два багатоквартирних житлових будинки по вулиці Покровська 4-Д

(найменування об'єкту)

до комунальних мереж водопроводу і каналізації міста смт. Чабани

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

1. Адреса об'єкту смт. Чабани, вулиця Покровська 4-Д
2. Найменування об'єкту Два багатоквартирних житлових будинки
3. Вид будівництва (нове, реконструювання) нове
4. Проектна організація ТОВ «ПСРР»
(найменування, адреса, № телефону)
5. Нормативні строки проєктування 201 р.
Будівництва 201 р.
6. Найменування підрядної організації _____

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1. Використання води 141,97 м³/добу максимальний витік 5,77 л/сек. допускається з 00 до 24 годин.
Відпуск води водоканалом виконується рівномірно періодично на протязі 24 годин на добу.
2. Вода яка подається водоканалом відповідає ГОСТ 2874-82

ПОВНІСТЮ

(повністю, з відхиленням узгодженими з РайСЕС)

3. Місцем підключення до міської водопровідної мережі Д 160 мм є колодязь біля будинку
Машинобудівників 6В напором в точці підключення

Від 2,5 до 3,5 атм.

Подача води під указаним тиском гарантується Цілодобово
(Цілодобово, періодично)

4. Мережа кільцева на проєкті є між дільниці мережі змонтована
(кільцева, тупікова)

(пожежні гідранти, водорозбірні колонки та інші)

Рекомендуемий матеріал труб полістил, глибина закладання 1,7 м.

(по досвіду експлуатації або СНиП 2.04.02.84)

5. В план капітальних робіт необхідно включити слідуючі роботи по будівництву

Або реконструкції позаплощадочних мереж і водопроводу _____

1. Проектування і будівництво артезіанської свердловини юрського водоносного горизонту продуктивністю – 40м³/год.

6. Особливі вимоги _____
(необхідність будівництва резервуару на площині, установка

діафрагм обмежувачів витрачання води, регуляторів тиску і т.д.)

УМОВИ КАНАЛІЗУВАННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічної води, яка приймається:

а) середньодобовий витік стоків 141,97 м³/добу;

б) максимальний витік стоків 7,37 л/с;

в) коефіцієнт нерівномірності _____

г) БПК повн. від _____ мг/л до _____ мг/л;

д) характерні інгредієнти, токсичні шкідливі речовини їх гранично допустимі концентрації в стоках (в контрольному колодязі в місці підключення до міського колектора) не більш _____ мг/л. _____ не більше _____ мг/л. _____ не більше _____ мг/л і т.д.

Солі важких металів в міську каналізацію не приймаються.

2. За всіма іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам СНиП.2.04.03-85, умовам приймання виробничих стічних вод в каналізацію міста Києва

Правилам приймання виробничих стічних вод в каналізацію населених пунктів, Правилам користування водопроводом і каналізацією міста.

3. Для збереження вимог заходи на площині підприємства.

а) _____

б) _____

4. Місцем для підключення до міської каналізаційної мережі $D=300$ мм є колодязь біля будинку 2В

5. В план капітальних робіт необхідно включити слідуючі роботи по будівництві чи реконструкції позаплощадкових мереж і споруд каналізації:

6. Особливі умови _____

(необхідність улаштування колодязя з решіткою, усереднювачів, вимірювачів

витрачання води, пробовідбірників, загальних чи окремих випусків промислових


господобутових стоків інш.на території підприємства контролюного колодязя і т.д.)

Поверхневі, дренажні, умовно-чисті, агресивні стоки і опади локальних очисних споруд в комунальну каналізацію не приймаються.

Проект водопостачання і каналізації у двох примірниках з яких один оригінал, подати на погодження в КП «Керуюча компанія Чабани»

Технічні умови є підставою для проектування і не дають права на виконання робіт і підключення до міських систем водопровідних – каналізаційних.

Технічні умови дійсні до «20 » серпнe 2018 р.

Головний інженер  — I.Ya.Kidaniuk

Київська обл,
Києво-Святошинського району, смт. Чабани
вул. Машинобудівників, 2А, тел. 526-20-31
р/п №26006300248600 в АТ «Ощадбанк»
МФО 322669 ЄДРОПУ 05392105