



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗАХІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР
ДЕРЖПІРПРОМНАГЛЯДУ УКРАЇНИ»

79037, м. Львів-37, вул. Б. Хмельницького, 233А, тел./факс 293-22-60

Ідентифікаційний код 20774790

р/р 1600900014058; філія АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Львові,

МФО 325718

e-mail: zets@mail.lviv.ua

ТЕЛЕГРАФНИЙ

2

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник начальника ДП «Західний ЕТЦ»



Кімак Я.Я.

06

2014р.

М.П.

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА № 1448.16/3127

про відповідність проектної документації нормативним
вимогам в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва (робочого проекту):

«Реконструкція нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок з
добудовою та надбудовою з нежитловими приміщеннями та підземною паростоянкою на
вулиці Тернопільській, 42 у м. Львові»
(назва проекту, адреса місця)

який опрацьовано

ПП «ГАЛТЕХНОКОМ»

(назва технологічної, розробницької)

м. Львів

(технічної організації, її адреса)

Проект подано (замовник)

ПрАТ «Ірокс»

(власник, який подає на експертизу)

Експертну оцінку зроблено згідно з договором від «03» червня 2014р. № 2026/201-1

Термін дії експертної оцінки встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 11.05.2011 р. №560 протягом терміну чинності вихідних даних на проектування.

	вище позначки 0.000	м ²		13770.0
	нижче позначки 0.000	м ²		1220.0
2.	Площа забудови	м ²		405.0
3.	Житлова площа	м ²	1127.61	
4.	Площа квартир	м ²	2461.37	
5.	Загальна площа квартир	м ²	2572.51	
6.	Загальна площа офісів	м ²		274.95
7.	Корисна площа	м ²		130.32
8.	Кількість квартир	шт.		40
	-однокімнатних	шт.		14
	-двокімнатних	шт.		14
	-трикімнатних	шт.		3
	-двокімнатних дворішневих	шт.		2
	-чотирикімнатних дворішневих	шт.		2
	-п'ятикімнатних дворішневих	шт.		1

Конструктивні рішення, секції 1, 2, 3

Конструктивна схема будівлі — стінова, з поздовжніми та поперечними несучим стінами.

Фундаменти — стрічкові, із збірних залізобетонних плит, довжиною 3.2 м і 2.8 м з збірних бетонних фундаментних блоків суцільного перетину, товщиною 500 мм. На відмітці -3.150 по верху залізобетонних плит запроектовано армопояс з цементного розчину М 100 товщиною 50 мм.

Стіни - цегляні, товщиною 210 і 380 мм. Утеплення передбачено з мінераловатних та пінопалістирольних плит, товщиною 100 мм.

Перекрыття - із збірних залізобетонних круглопустотних плит та монолітні залізобетонні ділянки.

Балковні плити - збірні залізобетонні.

Перемички - брускові, збірні та монолітні залізобетонні.

Сходи - збірні залізобетонні марші і площадки.

Перегородки - цегляні, товщиною 2.65 мм.

Дах — суміщений з перекрыттям горішнього поверху.


Покрівля — рулонна.

Загальний висновок

Робочий проєкт "Реконструкція нежитлового приміщення від багатоквартирної житлової будівлі з добудовою та накріпкою з нежитловими приміщеннями на підземній застосованкою в селі Тернопільській, 42 у м. Львові" виконано та розроблено згідно вихідних даних на проєктування дотриманням вимог в частині міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва.

Головний експерт проєкту,

експерт у частині забезпечення механічного опору та стійкості *Геннадій Іванович* Серія А №0002281 від 24.04.2013 рр., виданий атестаційною архітектурно-будівельною компанією



Виконавець: *Геннадій Іванович* експертної сірки

Пугач В.В.

Загальна кількість аркухів - 4 штуки.

